

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1404/20-7-22181	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
2	GX-B1404/20-7-22182	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
3	GX-B1404/20-7-22183	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
4	GX-B1404/20-7-22184	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
5	GX-B1404/20-7-22185	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

6	GX-B1404/20-7-22186	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
7	GX-B1404/20-7-22187	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
8	GX-B1404/20-7-22188	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
9	GX-B1404/20-7-22189	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
10	GX-B1354/20-7-22025	2023. 1. 12	电网接地电容电流符合规定。	